



ГАТЧИНАГАЗ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

188304, Россия, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. лейтенанта Шмидта, д. 16
Телефон/факс: (81371) 9-34-76
E-mail: office@gatchinagaz.ru

Утверждаю:

Генеральный директор
ОАО «Гатчинагаз»
Б.Г. Скоробогачев



« 24 » 09 2012г.

« 24 » 09 2012г. Исх. № 2241

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к газораспределительной сети распределительного
газопровода, газопровода-ввода.

Заказчик: ОАО «Гатчинагаз»

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

Основание для выдачи технических условий:

служебная записка ПСО № от 10.09.2012г

(номер и дата регистрации заявления)

Решение (при необходимости-для межпоселковых, распределительных газопроводов газопроводов-вводов промпредприятий) от органов местного самоуправления

(наименование органа принявшего решение)

Наименование газопровода: распределительный газопровод.

(распределительный, газопровод-ввод)

Назначение газопровода: «Распределительные сети и ГРПШ для газоснабжения квартала малоэтажной застройки в гор.Коммунар, массив «Ижора». Ленинградская область».

Адрес, район строительства: Ленинградская область, Гатчинский район, гор.Коммунар, массив «Ижора». Ленинградская область».

Установленный объем потребления природного газа (для производственных, общественных, административных, бытовых зданий или помещений, котельных):

_____ тыс.м³/год

(годовой расход газа)

_____ м³/час

(максимальный часовой расход газа)

Планируемые сроки строительства объекта:

Начало: 2012 **Окончание:** 2012

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2012

Технические условия на присоединение к газораспределительной сети

Давление газа в точке подключения:

Максимальное: 0,6 МПа

Минимальное: 0,58 МПа