


СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ОАО «СПб КПК»  
С.С. Кузнецов  
« 17/08/2012г.



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
МУП «ПЖЭТ»  
С.В. Панкратов  
« 17/08/2012г.



ЖЗ. 11417  
" ПЖЭТ "

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1708 от 17.08.12**  
**на подключение к сетям водоснабжения**  
**жилого массива «Ижора», участок 1.**

1. Выполнить проект на присоединение к городским сетям. В проекте на границе балансовой принадлежности предусмотреть установку водомерного узла, запорной арматуры. Диаметры врезок подтвердить расчетом в составе проекта.
2. Проект согласовать с МУП ПЖЭТ.
3. Срок действия ТУ - 2 год с момента выдачи.
4. Получить разрешение на проведение работ.
5. Присоединение произвести к существующему трубопроводу ХВС ду 100 в районе жилого дома ул. Садовая, д.10. Место врезки обозначено на схеме В1. Рабочее давление 0,4мПа.
6. Максимальная присоединенная нагрузка:  
на хозяйственно-бытовые нужды – 18,01 м<sup>3</sup>/час, 322 м<sup>3</sup>/сут.;  
на нужды наружного пожаротушения - 20л/с, внутреннего - 2,5л/с.
7. Переложить участок трубопровода ду 100 с учетом увеличения пропускной способности до 40 м<sup>3</sup>/ч от места присоединения до врезки в магистральный трубопровод ОАО СПб КПК.
8. Ввод объекта в эксплуатацию – 2012год.

Приложение: схема на 1 листе.

Технический директор

Н.В.Зубкова

